



Schnitt: A-A

Detailgruppe: Brandschutz		
WDVS – Brandbarriere bei Fenster und Rollladenkasten		
geä.: et, 14.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10  29.07.2007, pw	DETAIL 351

# Regeldetail 351

- (1) Stahlbeton-Deckenplatte gemäß Statik
- (2) Innenschale der Außenwand im DG
- (3) Klebemasse je nach Hersteller
- (4) Dämmung gemäß EnEV
- (5) Außenputz gemäß Ausschreibung / EnEV  
Fassadenputz gemäß Hersteller
  - Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
  - Voranstrich (falls erforderlich)
  - Schlussbeschichtung
- (6) Anschlussleiste mit Tropfkante
- (7) Anputzleiste seitlich
- (8) Rollladenführungsschiene
- (9) Rollladenkasten (gedämmt) gemäß Ausschreibung
- (10) Montagefuge ausgeschäumt
- (11) Innenputz
- (12) Fenster
- (13) Schwimmender Estrich
- (14) Mineralwolldämmstreifen (nicht brennbar) als Brandbarriere bei Fensteröffnungen in Außenwänden und Außenwandelementen, wenn der Abstand zur Grenze  $\leq 5,0$  m beträgt.

Detailgruppe: Brandschutz

WDVS – Brandbarriere bei Fenster und Rollladenkasten

geä.: et, 14.04.2011  
geä.: et, 20.03.2012

M 1 : 10

DETAIL 351

29.07.2007, pw